


PŘÍKOD	PŘÍKOD	PŘÍKOD
VÝTAH	PLYN. KOTEL.	SPOL. SPOTŘ.
STAVAJÍCÍ KABEL VL-RV	CYKÝ-J 4x10mm <sup>2</sup> VL-RK	STAVAJÍCÍ KABEL VL-RD



PŘÍKOD
HIV
STAVAJÍCÍ KABEL VLI

## ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE

TYP: RE4 (2x2elm), do 100A, 230/400V  
PROVEDENÍ PRO MĚŘENÍ V SÍTI PREDI a.s.  
KRYTÍ: IP43  
ROZMĚRY: š/v/h 513/973/195mm  
OSAZENÉ JISTIČE: 2x25A/400V, 1x25a/230V  
JEDNA POSICE ZŮSTANE JAKO REZERVA PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ  
VÝROBCE: ELZAM Bystřany, spol. s r.o.  
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany u Teplic

© ŘEŠENÍ, OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH A TEXTOVÉ ČÁSTI, JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

Kreslil:	Ing. Jiří Etych	Ing. Jiří Etych
Vypracoval:	Ing. Jiří Etych	Ing. Jiří Etych
HIP	Ing. ŠEREDA, Q-Team	Ing. ŠEREDA, Q-Team
Místo stavby:	kot. úz. Praha 9 – Na Balabence 1438/2	Ing. Jiří Etych
Investor:	SJV Náměstí Na Balabence, čp. 1431–1433, 1437, 1438, 190 00 Praha 9 – Libeň	Ing. Jiří Etych
Akce:	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM REKONSTRUKCE KOTELNY	Ing. Jiří Etych
Objekt:	NA BALABENCE 1438/2	Ing. Jiří Etych
Část:	ČÁST: D.2 – ELEKTROINSTALACE	Ing. Jiří Etych
Výkres:	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE	Ing. Jiří Etych

Formát:	2 xA4
Datum:	06/2017
Stupeň:	PROJEKT PRO REALIZ. STAVBY
Zakázkové číslo:	06-2017JET02
Měřtko:	Číslo výkresu:
---	3-E0-3