



POZNÁMKA

Potrubí plynovodu bude v prostupech přes konstrukce opatřeno chráničkou, alespoň o dimenzi větší než potrubí plynovodu přesahující stavební konstrukce na obě straně o 10 cm. Chráničky budou provedeny ze stejného materiálu jako potrubí plynovodu a budou utěsněny trvale plastický tmelem

V okolí plynoměru ponechat 150 mm od stěn měřidla z montážních důvodů.
Pro umístění plynoměru bude Připravena příruba DN 80 s roztečí 570 mm

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DOMOVNÍ NTL POTRUBÍ

	INVESTOR : Společnost vlastníků jednotek n. m. m. s. r. o. Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha 9 - Libeň, 190 00		VEDOUcí PROJEKTOVATEL : Ing. J. Šereda	
	VYPRACOVATEL : Jakub Dvořák		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTOVATEL : Ing. J. Šereda	
MÍSTO : n. m. m. s. r. o. Na Balabence 1438/2		STUPEŇ : projekt DPS		PROJEKT : ZTI
FORMÁT : A4		DATA : 07/2017		
CÍL ZÁKAZY : F6/2016		CÍL VÝKRESU : Není		
MĚŘÍTKO : Není		CÍL VÝKRESU : ZTI-1		