



POZNÁMKA: ČIDLA NA TECHNOLOGICKÉM ZAŘÍZENÍ UMÍSTIT PODLE SCHEMA v.č. MR03
 ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty UMÍSTIT NA SEVERNÍ FASÁDU, DETEKTOR PLYNU POD STROP
 DETEKTOR CO UMÍSTIT DO VÝŠE cca 1.8m

NAVRHL ING BUREŠ	ZAKÁZKA: Změna stavby před dokončením rekonstrukce kotelny, úprava technologie vytápění nám. Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha 9 - Libeň	ING MICHAL BUREŠ RADLICKÁ 102, 15000, PRAHA 5 tel., fax: 251556496
SCHVÁLIL ING ŠEREDA		
DRUH DOKUMENTACE DPS	OBSAH: část D3 - MĚŘENÍ A REGULACE PUDORYS KOTELNY	DATUM ČERVENEC 2017
MĚŘÍTKO 1:100		ARCH. Č.
KÓTOVÁNO V		MR10