


11.14 Kontrola řádné provozní způsobilosti

- Zkontrolujte těsnost všech šroubení.
 - Zkontrolujte tlak vody plynového kondenzačního kotle a příp. ji doplňte.
- Dbejte přitom na kvalitu vody (→ kapitola 5.2).

- Zkontrolujte nastavení plynového kondenzačního kotle (→ kapitola 7.2 „Nastavovací menu“).
- Zavřete opláštění a utáhněte pojistné šrouby.

11.15 Protokoly o servisních prohlídkách a údržbě

BD, NA BALABENCE 1438/2 PRAHA 9
K1-GB 162-80V2
K2-5-Lx GB 162-100 V2

Práce v rámci servisní prohlídky		Datum: 1.1.1	Datum: 1.1.2	Datum: 1.1.3	Datum: 1.1.4	Datum: 1.1.5	Datum:
1.	Kontrola celkového stavu topného systému.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
2.	Provedení vizuální prohlídky a funkční zkoušky topného systému.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
3.	Kontrola součástí vedoucích plyn a vodu: • Těsnost za provozu ✓ • Zjevná koroze ✓ • Projevy stárnutí. ✓	☒ 3381 9191	☒ 3724 12511	☒ 3365 11354	☒ 6003 8860	☒ 6612 9312	☒
4.	Kontrola hořáku, zapalovací a hřídací elektrody.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
5.	Změřte připojovací přetlak plynu.	22/4 mbar	___ mbar	___ mbar	___ mbar	___ mbar	___ mbar
6.	Kontrola poměru plyn-vzduch.	-6.4 Pa	-5.8 Pa	-5.5 Pa	-5.8 Pa	-5.7 Pa	___ Pa
7.	Provedení zkoušky těsnosti za provozu.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
8.	Změření obsahu CO (rozbor spalín).	5/76 ppm	6/87 ppm	7/90 ppm	5/82 ppm	5/77 ppm	___ ppm
9.	Změření ionizačního proudu.	40/44 µA	42/45 µA	39/45 µA	30/39 µA	28/37 µA	___ µA
10.	Kontrola plnicího tlaku: • Kontrola plnicího tlaku plynového topného systému.	☒ ___ bar	☒ ___ bar	☒ ___ bar	☒ ___ bar	☒ ___ bar	☐ ___ bar
11.	Kontrola systému přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalín.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
12.	Kontrola správnosti nastavení regulace. ► Využijte návodu k obsluze regulační armatury.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
13.	Konečná kontrola servisních prací, provedení měření a dokumentace měřicích a zkušebních výsledků.	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Potvrzení o provedení odborné servisní prohlídky		Marek Štol TT/SCZ-ASA1 Razítko firmy, podpis, datum 					

Tab. 16 Protokoly o servisních prohlídkách a údržbě

24. 04. 2020

Bosch Termotechnika s.r.o.
 Průmyslová 372/1
 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
 DIČ: CZ18953573 4