

Buderus

Bosch Termotechnika s r.o.

Průmyslová 372-1

Praha 10 18000

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail

Domovská stránka

servis@buderus.cz

www.buderus.cz

Spaliny měření

Majitel

BD Balabenka
Na Balabence 2
Praha 9

Místa měření

Na Balabence 2
Praha 9



2 4 8 3

Měření

Čas začátku 23.04.2020 12:40:07
Přístroj testo 330-2
Sériové číslo 02675236

1xGB162-80 4xGB162-

Palivo

Datum/čas	Typ měření	Palivo	% O ₂	% CO ₂	ppm COneř	mg/m ³ CO	ppm NO	mg/m ³ NOx	Pa tah	°C TS
23.04.2020 12:40:07	spalinyK1mi	Zemní plyn H	5,1	9,09	5	6	10	24	-9,1	38,9
23.04.2020 12:41:14	spalinyK1ma	Zemní plyn H	5,0	9,14	76	82	21	51	13,9	53,5
23.04.2020 12:45:27	spalinyK2mi	Zemní plyn H	5,1	9,09	5	6	10	24	6,3	37,4
23.04.2020 12:46:31	spalinyK2ma	Zemní plyn H	4,9	9,20	87	94	20	48	-10,7	58,7
23.04.2020 12:50:06	spalinyK3mi	Zemní plyn H	5,2	9,03	7	7	11	27	-1,2	37,1
23.04.2020 12:50:57	spalinyK3ma	Zemní plyn H	4,9	9,20	90	96	22	53	-13,6	56,9
23.04.2020 12:54:46	spalinyK4mi	Zemní plyn H	5,1	9,09	5	6	12	29	-12,1	37,9
23.04.2020 12:55:40	spalinyK4ma	Zemní plyn H	5,1	9,09	82	88	19	46	-28,1	59,9
23.04.2020 13:00:27	spalinyK5mi	Zemní plyn H	5,4	8,91	5	6	10	25	-16,3	38,3
23.04.2020 13:01:53	spalinyK5ma	Zemní plyn H	5,1	9,09	77	82	18	44	-25,9	59,0

°C TV	Pa E-tah	% qA +	Pa E-ΔP	λ
19,7	-6,49	-5,9	-6,5	1,32
20,7	-7,53	0,9	-7,5	1,31
21,3	-5,89	-6,6	-5,9	1,32
21,5	-7,63	1,9	-7,6	1,30
22,7	-5,51	-6,8	-5,5	1,33
22,8	-7,90	1,7	-7,9	1,30
23,1	-5,84	-6,7	-5,8	1,32
22,9	-6,89	1,9	-6,9	1,32
23,9	-5,79	-6,6	-5,8	1,35
23,5	-5,93	1,8	-5,9	1,32